

Работа водопровода и канализации в Ленинградской области в 2021 году

	2021	В % к 2020
Водопровод		
Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	659,7	99,5
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	1225,4	101,0
Подано воды в сеть, млн. куб. метров	176,0	100,1
Отпущено воды потребителям, млн. куб. метров	132,6	100,6
из них населению	70,5	101,0
Протяжение уличной водопроводной сети, км	3303,1	104,5
в том числе нуждающейся в замене	1264,5	94,1
Канализация		
Установочная мощность канализационных насосных станций, тыс. куб. метров в сутки	2505,7	100,9
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн. куб. метров	84,7	99,1
из них недостаточно очищено	52,8	74,1
Протяжение уличной канализационной сети, км	1741,6	104,3
в том числе нуждающейся в замене	715,9	100,8

По состоянию на 1 января 2022 года в замене нуждались 38% уличной водопроводной сети и 41% уличной канализационной сети. В течение года на водопроводных сетях было зафиксировано 157 аварий, на канализационных сетях – 115 аварий.

Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей утечки и неучтенный расход воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 43,4 млн. куб. метров или 25%.

Соловьева
234-03-96

Код по каталогу 26001122