

Работа водопровода и канализации в Ленинградской области в 2022 году

	2022	В % к 2021
Водопровод		
Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	560,4	84,9
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	1116,0	91,1
Подано воды в сеть, млн. куб. метров	173,7	98,7
Отпущено воды потребителям, млн. куб. метров	127,3	96,0
из них населению	72,9	103,4
Протяжение уличной водопроводной сети, км	3421,0	103,6
в том числе нуждающейся в замене	1327,8	105,0
Канализация		
Установочная мощность канализационных насосных станций, тыс. куб. метров в сутки	2448,5	97,7
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн. куб. метров	75,9	89,6
из них недостаточно очищено	44,2	83,6
Протяжение уличной канализационной сети, км	1661,0	95,4
в том числе нуждающейся в замене	780,1	109,0

По состоянию на 1 января 2023 года в замене нуждались 39% уличной водопроводной сети и 47% уличной канализационной сети. В течение года на водопроводных сетях было зафиксировано 94 аварии, на канализационных сетях – 44 аварии.

Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей утечки и неучтенный расход воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 46,4 млн. куб. метров или 27%.