

Работа водопровода и канализации в Ленинградской области в 2019 году

	2019	В % к 2018
Водопровод		
Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	695,3	85,2
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	1187,8	86,4
Подано воды в сеть, млн. куб. метров	176,8	80,3
Отпущено воды потребителям, млн. куб. метров	125,4	73,5
из них населению	60,3	99,2
Протяжение уличной водопроводной сети, км	3073,9	104,2
в том числе нуждающейся в замене	1288,4	99,2
Канализация		
Установочная мощность канализационных насосных станций, тыс. куб. метров в сутки	2244,8	102,0
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн. куб. метров	84,2	79,6
из них недостаточно очищено	56,4	76,5
Протяжение уличной канализационной сети, км	1650,0	106,9
в том числе нуждающейся в замене	681,0	104,1

По состоянию на 1 января 2020 года в замене нуждались 42% уличной водопроводной сети и 41% уличной канализационной сети. В течение года на водопроводных сетях была зафиксирована 201 авария, на канализационных сетях - 120 аварий.

Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей утечки и неучтенный расход воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 51,4 млн. куб. метров или 29%.