

Работа водопровода и канализации в Ленинградской области в 2018 году

	2018	В % к 2017
Водопровод		
Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	816,5	99,3
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	1374,7	98,0
Подано воды в сеть, млн. куб. метров	220,2	112,8
Отпущено воды потребителям, млн. куб. метров	170,7	111,3
из них населению	60,8	102,5
Протяжение уличной водопроводной сети, км	2949,9	105,4
в том числе нуждающейся в замене	1298,5	112,0
Канализация		
Установочная мощность канализационных насосных станций, тыс. куб. метров в сутки	2201,0	108,3
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн. куб. метров	105,8	102,5
из них недостаточно очищено	73,7	104,2
Протяжение уличной канализационной сети, км	1543,9	94,4
в том числе нуждающейся в замене	653,9	85,6

По состоянию на 1 января 2019 года в замене нуждались 44% уличной водопроводной сети и 42% уличной канализационной сети. В течение года на водопроводных сетях были зафиксировано 410 аварий, на канализационных сетях - 239 аварий.

Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей утечки и неучтенный расход воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 49,5 млн. куб. метров или 23%.