

Работа водопровода и канализации в Ленинградской области в 2020 году

	2020	В % к 2019
Водопровод		
Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	663,3	95,4
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	1212,9	102,1
Подано воды в сеть, млн. куб. метров	175,8	99,4
Отпущено воды потребителям, млн. куб. метров	131,8	105,1
из них населению	69,8	115,8
Протяжение уличной водопроводной сети, км	3159,7	102,8
в том числе нуждающейся в замене	1344,3	104,3
Канализация		
Установочная мощность канализационных насосных станций, тыс. куб. метров в сутки	2483,4	110,6
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн. куб. метров	85,5	101,5
из них недостаточно очищено	71,3	126,4
Протяжение уличной канализационной сети, км	1669,9	101,2
в том числе нуждающейся в замене	710,1	104,3

По состоянию на 1 января 2021 года в замене нуждались 43% уличной водопроводной сети и 43% уличной канализационной сети. В течение года на водопроводных сетях было зафиксировано 192 аварии, на канализационных сетях - 116 аварий.

Из-за низкого технического уровня водопроводных сетей утечки и неучтенный расход воды (разница между поданной в сеть и отпущенной потребителям) составили 44,0 млн. куб. метров или 25%.